



ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: ecogeo@ecogeoovda.it



00590

Rapporto di prova n°:

3252452-007

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - fontanile Loomatten**
Accettazione: **3252452**
Data Prelievo: **21-nov-25** Ora Prelievo: **11:10**
Data Arrivo Camp.: **21-nov-25** Data Inizio Prova: **21-nov-25**
Data Rapp. Prova: **24-nov-25** Data Fine Prova: **24-nov-25**
Data Stampa Rapp. Prova: **24-nov-25**
Produttore: **Comune di Gressoney Saint Jean**
Tipo Prove: **acque destinate al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **Decreto Legislativo 18/23**
Prelevatore: **prelievo a cura del Committente**

Spettabile:
Services des Eaux Valdôtaines S.r.l.
Fraz. La Grenade 27
11010 SARRE (AO)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	0,50			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,0	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	94	± 1		2500
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0			0

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico

Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico

Virma Carlin



FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2024 e ISO 8199:2018. La conformità ai limiti di legge si basa sul risultato della prova, senza considerare l'incertezza di misura. Tale regola decisionale comporta un livello di rischio pari al 50%. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche.